



CIRCULAR N° 1		
Tipo de Circular:	ACLARATORIA	
Lugar y Fecha:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de enero de 2017	
Organismo contratante:	Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos	
Procedimiento de selección:	Licitación Privada	N° 12/2016
Expediente N°	53/EMPDDH/2016	
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de provisión de mano de obra y materiales para la realización del tendido de red de agua potable en los edificios del Espacio Memoria.		
<p>Por la presente el ENTE PUBLICO se dirige a los interesados en la Licitación Privada N° 12/16, a efectos de realizar las siguientes aclaraciones en relación al Anexo I Pliego de Especificaciones Técnicas.</p> <p>Se deberá dejar en todos los casos conexión roscada hembra de 1/2" o equivalente con tapón. En caso de utilizar bocas de alimentación en uso, se podrá conectar con Tee de mismo material que la cañería.</p> <p>Los materiales aceptados para instalación a la vista serán: latón (tipo Hidrobronz), acero inoxidable. Se podrán presentar alternativas que estarán sujetas a la aprobación de la representación técnica. Siempre deberán tener copa en la conexión a pared para una terminación adecuada y ser aptas para consumo humano.</p> <p>Cada conexión deberá tener una llave de cierre exclusiva.</p> <p>En el caso de la instalación eléctrica, cuando junto a la ubicación definida del dispenser se encuentre un toma existente, se podrá instalar un nuevo módulo de toma de 10A en el mismo bastidor, sin necesidad de incorporar una nueva caja externa.</p> <p>En el caso del dispenser ubicado en el hall de acceso sur del edificio Cuatro Columnas, se deberá realizar la conexión desde colector exterior en diámetro idéntico a salida del colector por zanjeo con protección mecánica de ladrillo de panza sobre cobertura de arena a 0,60/0,80m de profundidad y malla de aviso de 20cm de ancho a 0,30m de profundidad. Inmediatamente después de ingresar al edificio, se deberá colocar Tee del mismo diámetro que la salida del colector con niple de 40cm de longitud mínima termofusionado a una de las salidas del mismo. En la otra salida se colocará buje de reducción o accesorio similar para la distribución hasta el punto de subida para el dispenser en $\varnothing 1/2"$ o equivalente, grampado cada 50cm en pared.</p> <p>Se adjunta tabla de distancias aproximadas de conexiones. Se deberá considerar la siguiente tablas como una aproximación para facilitar el cómputo y no como el cómputo en sí mismo. Cualquier diferencia entre la obra ejecutada y las distancias aquí expuestas no podrá considerarse como adicional o economía.</p>		



N°	UBICACIÓN			INST. AGUA	METÁLICA	INST. ELÉCTRICA
	EDIFICIO	LUGAR DE CONEXIÓN	LUGAR ALIMENTACIÓN	PPP		¿REQUIERE TOMA EXTERIOR?
1	Cuatro Columnas	Entrada Sur	Por sótano, terreno y/o trinchera, desde colector exterior	20,00	1,15	Si
2	Cuatro Columnas	Entrada Norte	Por sótano, desde cañería bajo sanitario de la entrada	4,00	1,15	Si
3	Cuatro Columnas	Cocina	Por sótano, desde cañería bajo cocina	1,50	1,15	No
4	Cuatro Columnas	Pasillo	Desde dispenser cocina		1,15	Si
5	Acceso C. Rivadavia	Cocina	Desde bacha cocina		2,50	N/S
6	Acceso Libertador	Cocina	Desde bacha baño		1,50	Si
7	Acceso Libertador	Sala de espera	Desde bacha baño	10,00	4,00	Si
8	Salón de los Pañuelos Blancos	Salón	Desde bacha cocina		3,00	Si
9	Espacio Patrick Rice	Cocina	Desde bacha cocina		3,00	N/S
10	Taller de mantenimiento	Taller junto entrada de agua	Desde entrada de agua	2,00		Si
11	Taller de mantenimiento	Comedor	Desde bacha cocina	5,00		Si
12	Casa por la Identidad	Sanitarios PB M	Desde bacha baño disca		1,50	No
13	Casa por la Identidad	Sanitarios PB H	Desde bacha baño disca		1,50	No
14	Casa por la Identidad	Sanitarios PA M	Desde bacha baño disca		1,50	No
15	Casa por la Identidad	Sanitarios PA H	Desde bacha baño disca		1,50	No
16	Casa por la Identidad	Cocina PB	Desde bacha cocina		1,50	No
17	Casa por la Identidad	Cocina PA	Desde bacha cocina	N/S	N/S	N/S
18	Casa por la Identidad	Hall auditorio	Desde cocina Camarines	2,00	2,00	Si
19	Familiares	Cocina PB	Desde bacha cocina	1,00		Si
20	Madres Linea	Pasillo PB (lado	Desde bacha office	1,50	1,50	N/S



	Fundadora	este)				
21	Madres Linea Fundadora	Pasillo PB (lado oeste)				N/S
22	Madres Linea Fundadora	Acceso central (Plaza DUDH)	Desde sala de maquinas sótano	25,00	1,00	N/S
23	Casa de la Militancia	Acceso ex Bouchard	Desde kiosco bajo escalera	N/S	N/S	N/S
24	Casa de la Militancia	Pasillo sur PA	desde sanitario existente	N/S	N/S	N/S

La presente circular se incluye como parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige para la presente contratación.